



## VKF Technische Auskunft Nr. 26363

**Inhaber /-in**  
Halfen Swiss AG  
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Halfen GmbH  
40764 Langenfeld  
Germany

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt** HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP

**Beschreibung** Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle (160mm), allseitig Kunststoff ummantelt, D=160mm

**Anwendung** REI 120  
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.  
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion  
anwendbar.

**Unterlagen** DIBT, Berlin: ETA '18/0189' (21.06.2018); MPA NRW, Erwitte: Bescheinigung der  
Leistungsbeständigkeit '0432-CPR-00436-03' (11.07.2018), Bescheinigung der  
Leistungsbeständigkeit '0432-CPR-00474-03' (11.07.2018); Hersteller: Leistungserklärung  
'H10-18/0189' (10.07.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse REI 120

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 04.11.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 14.12.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Technische Auskunft Nr. 26363**

**Inhaber /-in:** Halfen Swiss AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 04.11.2020

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.