



VKF Technische Auskunft Nr. 26363

Inhaber /-in
Leviat AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Leviat AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP

Beschreibung Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle (D=160mm), allseitig Kunststoff ummantelt, D=160mm.

Anwendung REI 120
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

Unterlagen DIBT, Berlin: ETA 'ETA-18/0189' (21.06.2018); MPA NRW, Dortmund: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0432-CPR-00474-03' (13.12.2024), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0432-CPR-00436-03' (04.02.2022); Herstellerin: Leistungserklärung 'H-10-18/0189-1/1' (13.12.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-4; EN 1365-2; EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstand REI 120

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 26363

Inhaber /-in: Leviat AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstelldatum: 18.12.2025

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.