



Renseignement technique AEA I N° 26363

Titulaire
Leviat AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Leviat AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction

Produit HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP

Description Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche (E=160mm), recouvert de chaque côté de matière synthétique, E=160mm.

Utilisation REI 120
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.
Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

Documentation DIBT, Berlin: ETA 'ETA-18/0189' (21.06.2018); MPA NRW, Dortmund: Certificat de constance des performances '0432-CPR-00474-03' (13.12.2024), Certificat de constance des performances '0432-CPR-00436-03' (04.02.2022); Herstellerin: Déclaration des performances 'H-10-18/0189-1/1' (13.12.2024)

Conditions d'essai EN 1366-4; EN 1365-2; EN 1363-1

Appréciation Résistance au feu REI 120

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 18.12.2025

Remplace l'attestation du 03.11.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA I

Renseignement technique AEA I n° 26363

Requérant : Levia t AG

Durée de validité : 31.12.2030

Date d'édition : 18.12.2025

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.