

VKF Technische Auskunft Nr. 26363

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Halfen Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen Schweiz
Hersteller	Halfen GmbH 40764 Langenfeld Germany
Produkt	HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP
Beschrieb	Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle (160mm), allseitig Kunststoff ummantelt, D=160mm
Anwendung	REI 120 Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers. Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.
Unterlagen	OIB, Wien: ETA 'HIT-HP-SP 06/13' (29.06.2013); MPA NRW, Dortmund: Konformitätszertifikat '0432-CPD-11-9188-14' (29.06.2013), Konformitätszertifikat '0432-CPD-11-9248-12' (29.06.2013); Hersteller: Leistungserklärung 'Halfen: H10-13/0546' (23.10.2013)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: REI 120
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	14.12.2016
Ersetzt Anerkennung vom	11.11.2015
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 26363

Gruppe 261 Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller Halfen Swiss AG
 Hertistrasse 25
 8304 Wallisellen
 Schweiz
Produkt HALFEN ISO-ELEMENT HIT-HP/SP

Gültigkeitsdauer 31.12.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.